

PROTOKÓŁ
Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM w BIELAWIE ul. Gen. Grota Roweckiego 6

Protokół przeglądu: terenu, budynku szkoły na zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) § 3 ust. 1: Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

Komisja w składzie:

Dariusz Spsychalski - dyrektor
 Piotr Wróblewski – główny specjalista do spraw BHP
 Piotr Komin – woźny

dokonała przeglądu placówek pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów a w szczególności:

- stanu zewnętrznego budynku
- pomieszczeń klasowych, korytarzy szkolnych, sal gimnastycznych
- pomieszczeń gospodarczych
- węzła ciepłego
- strychu
- terenu wokół szkoły oraz zainstalowanych na nim urządzeń: placu zabaw, ORLIKA

Komisja nie stwierdziła zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń.

Wykonano:

1. Zdemontowano na placu zabaw uszkodzone maty amortyzujących upadek, którymi wyłożono podłoże i zastąpiono je piaskiem.
2. Wykonano kompleksową modernizację boiska wraz z nawierzchnią.
3. Wykonano modernizację dziewięciu sal i siłowni znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze starej części szkoły. (zakres prac: wyrównanie ścian wraz z malowaniem, położenie struktury z kamyczka, zerwanie parkietów, położenie wylewki samopoziomującej oraz wykładziny obiektowej.

Kierunki poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków nauki:

PLAN:

1. Plac zabaw "Balbina" - Wieże ze zjeżdżalnią i podwieszoną równoważnią - stwierdzono uszkodzoną ruchomą równoważnię (pourywane mocowania śrub i łańcuchów. Należy niezwłocznie usunąć usterkę, a do czasu jej naprawy zakazuje się użytkowania równoważni.
2. Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej.

Prace te zostaną wykonane po uzyskaniu zgody organów nadrzędnych oraz uzyskaniu środków finansowych.

W budynku i na jego terenie na bieżąco prowadzone są wszelkie drobne prace naprawcze i pielęgnacyjne w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

Podpisy członków komisji:

Dariusz Spsychalski –

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 10
 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum
 w Bielawie

Dariusz Spsychalski

Piotr Wróblewski –

.....
Specjalista ds. BHP
Zarządzanie i Organizacja

Piotr Wróblewski

Piotr Komin –

.....
 Piotr Komin